

早 福 第 1 4 0 8 号
令和 7 年 1 0 月 2 7 日

回 答 書

件名：早島町地域福祉センター空調設備改修事業に係る質問に対する回答書

早島町長 佐藤 博文

このことについて、次のとおり回答します。

質問内容	回答
電力削減量は、20,000 k Wh/年以下でも入札可能ですか。	電力削減量は、改修事業仕様書「5 施設等の更新内容（1）空調設備 エ」に記載のとおりですので、22,000 k Wh/年以上の機器で提案ください。

以上